



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 50/1/41
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
эстетическому направлению.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 50 от "11" мая 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 10 мин. "03" июня 2021 г. по 13 ч. 00 мин. "10" июня 2021 г.

проведена проверка старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению, расположенных по адресу: г. Волчанск, пер. Школьный, 5.

совместно с заведующим МБДОУ ДС № 1 Тактаевой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 (п.4.3.12 - В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	
2.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции.	п. 6.24 СП 7.13130.2013 (Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции,	01.06.2022	

		<p>кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов);</p> <p>п. 42 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>(В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты);</p> <p>п.2.11, п.109 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88</p>		
3.	<p>Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом (первая группа раннего возраста, общий коридор) показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум) (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ2).</p>	<p>п.п.6, 7 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.;</p> <p>(п.6- Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>п.7- В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).</p> <p>п.2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88</p>	01.06.2022	
4.	<p>Выход на кровлю с лестничной клетки не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.</p>	<p>п. 7.7 СП 4.13130.2013</p> <p>(В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.)</p> <p>п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88</p>	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"10" 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ ДС № 1
Тактаева О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

"10" 06 2021 г.


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575883

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023