

Российская Федерация

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению
(МАДОУ ДС № 1)

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, 11
e-mail: dina@mkdou1.ru
тел. 8-(34383) 5-91-60

№ _____ от 18.07. 2023 г.
на № _____ от _____

Отчет по выполнению предписания №49/1/40

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности на
территории МАДОУ ДС № 1

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. №49 от «11» мая 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «03» июня 2021 года по 12.00 мин. «10» июня 2021 года старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем проведена проверка территории. Зданий и помещений МАДОУ ДС № 1 по адресу: г. г.Волчанск, ул.Кольцевая, 3б, в присутствии заведующего Тактаевой О.Н.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п 4.3.12 СП 113130.2020 (п.4.3.12- В здании на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88	01.06.2022	Срок продлён до 01.09.2023
2.	Не соответствует требованиям нормативных документов по	п.п. 4.4.3, 4.4.7, 5.2.1 СП 1.13130.2020 (п.4.4.3 Уклон	01.06.2022	Срок продлён до 01.09.2023

	<p>пожарной безопасности наружные лестницы. Ведущие со второго этажа здания детского сада (подтверждается к исполнению из ранее выданного предписания от 07.11.2018г. № 98/1/51)</p>	<p>лестниц на путях эвакуации должен быть 0 как правило, не более 1:1, а ширина проступи – как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц: высота ступени не более 22 см и не менее 5 см). (п.4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не менее К1 с переделом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен здания V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаются таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а как же из помещения , в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения)</p> <p>(5.2.1.Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м);</p>		
--	--	---	--	--

		<p>П.4.2 ГОСТ Р 53254-2009</p> <p>Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (см приложения А-Г)</p> <p>При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени- не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок – не менее 1,2 м; ширина лестниц- не менее 0,9м.</p> <p>П.2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88</p>		
3.	Выход на кровлю с лестничной клетки не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	<p>п.7.7 СП 4.13130.2013 (В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра закрепленным стальным стремянкам.)</p> <p>п.2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88</p>	01.06.2022	Срок продлён до 01.09.2023

Заведующий МАДОУ ДС № 1



О.Н.Тактаева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791379

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024