

Российская Федерация

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению
(МАДОУ ДС № 1)

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, 11

e-mail: dina@mkdou1.ru

тел. 8-(34383) 5-91-60

№ _____ от 18.07. _____ 20 23 г.

на № _____ от _____

Отчет по выполнению предписания №48/1/39

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности на
территории МАДОУ ДС № 1

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. №48 от «11» мая 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «02» июня 2021 года по 11.00 мин. «10» июня 2021 года старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем проведена проверка территории. Зданий и помещений МАДОУ ДС № 1 по адресу: г. г. Волчанск, ул. Карпинского, 11, в присутствии заведующего Тактаевой О.Н.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п 4.3.12 СП 113130.2020 (п.4.3.12- В здании на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88	01.06.2022	Срок продлён до 01.09.2023
2.	Не предусмотрено автоматическое отключение при	п.6.24 СП 7.13130.2013 (для зданий и помещений,	01.06.2022	Выполнено

	<p>пожаре системы вентиляции.</p>	<p>оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. Следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.</p> <p>Кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее-системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов);</p> <p>п.42 Правил противопожарного режима в РФ (в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты);</p> <p>п.2.11., п.109 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021г. № 88</p>		
--	-----------------------------------	--	--	--

Заведующий МАДОУ ДС № 1



О.Н.Тактаева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791379

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024